

Послуги з технічного обслуговування мережі вуличного освітлення доріг міста Дубно та місць загального користування на території підпорядкованій Замовнику за ДК 021:2015-50230000-6

Послуги з ремонту, технічного обслуговування дорожньої інфраструктури і пов'язаного обладнання та супутні послуги. Закупівля зареєстрована за ідентифікатором: UA-2025-01-14-013119-a

**Послуги з технічного обслуговування мережі вуличного освітлення доріг міста Дубно та місць загального користування на території підпорядкованій Замовнику за ДК 021:2015-50230000-6. Послуги з ремонту, технічного обслуговування дорожньої інфраструктури і пов'язаного обладнання та супутні послуги**

1. Докладний опис послуги: Послуги з технічного обслуговування мережі вуличного освітлення доріг міста Дубно та місць загального користування на території підпорядкованій Замовнику, а саме: забезпечення утримання, належного функціонування освітлювальних приладів на території підпорядкованій замовнику. Технічне обслуговування об'єктів вуличного освітлення, а також матеріали, що використовуються при наданні послуги, мають відповідати вимогам державних стандартів, технічних умов та норм.

2. Освітлення населеного пункту здійснюється відповідно до Наказу Держжитлокомунгоспу від 23.09.2003 р. №154 (за змінами) «Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів», наказу Мінжитлокомунгоспу від 21.08.2008 р. №253 «Про затвердження Методичних рекомендацій з утримання об'єктів зовнішнього освітлення населених пунктів».

3. Кількість надання послуг: 1 послуга (відповідно до специфікації).

№п/п	Найменування робіт	Одиниця виміру	Кількість	Термін надання послуг
1	Послуги з технічного обслуговування мережі вуличного освітлення доріг міста Дубно та місць загального користування на території підпорядкованій Замовнику	км	113,86	до 30 червня 2025 року
		світлоточки	2808	
		вузли обліку	23	
		автоматичні вимикачі триполюсні	20	
		автоматичні вимикачі однополюсний	37	
		таймер електромеханічний	10	
		таймер електронний	10	
		таймер електронний	430	
		залізобетонні опори	31	
		металеві опори		

Перелік обладнання, встановленого в щитах управління, для обслуговування вуличного освітлення

Назва об'єкту	Адреса встановлення	Обладнання				
		Вузол обліку	Автоматичний вимикач	Автоматичний	Таймер	
					Електро-механічний	Електронний

			триполюсний	вимикач однополюсний		
ТП-21 ЩУ	вул. Гірницька	1	1	---	---	1
Камера ЩУ	вул. Сурмичі	1		4		
ТП-56 ЩУ	вул. Сурмичі	1	1		1	
ТП-4 ЩУ	м-н Незалежності	1	1	6		1
Сцена ЩУ	м-н Незалежності	1	2	10		
Фонтан ЩУ	м-н. Незалежності	1		5	1	
Світлофор ЩУ	вул. Д. Галицького	1		2		
ТП-50 ЩУ	вул. Лисенка	1	1			1
ТП-6 ЩУ	вул. Д. Галицького	1	1	1	1	
ТП-29 ЩУ	вул. Забрама	1	1		1	
ТП-16 ЩУ	вул. Млинівська	1	1		1	
ТП-48 ЩУ	вул. Берестецька	1	1		1	
ТП-49 ЩУ	вул. Стефаника	1	1			1
ТП-3 ЩУ	вул. Морозенка	1	1			1
ТП-19 ЩУ	вул. Грушевського	1	1			1
ТП-60 ЩУ	вул. Шептицького	1	1		1	
ТП – 35 ЩУ	вул. Підборці	1	1			1
ТП-22 ЩУ	вул. Миру	1	1		1	
КТП-73 ЩУ	вул. Річкова	1	1	3	1	
ТП-31 ЩУ	вул. Кременецька	1	1			1
Цукровий ЩУ	вул. Кондратюка	1	1			1
Страклів ЩУ	вул. Широка	1	1	3		1
Волицька ЩУ	вул. Волицька	1		3	1	
Всього		23	20	37	10	10

4. Для проведення вищезазначених робіт Учасник повинен мати необхідну матеріально-технічну базу, штат працівників, дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки, ліцензії на провадження певного виду робіт, що передбачені технічним завданням, якщо отримання такої ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законодавством, а якщо ні, то повідомити про це письмово посилаючись на чинне законодавство України

5. Виконавець повинен забезпечити можливість термінового аварійного відключення мереж вуличного освітлення. В разі потреби протягом години виїхати на місце для усунення аварії. Забезпечити роботу мереж вуличного освітлення згідно графіка, погодженого з Замовником.

6. Виконавець повинен проводити постійний моніторинг стану об'єктів вуличного освітлення, але не рідше 3 разів на тиждень (світлоточки, що вийшли з ладу, пошкодження електромереж, освітлювальної арматури та устаткування, пошкодження (руйнування) опор, підвісок, кронштейнів, тощо) інформувати Замовника, власника мереж та вжити необхідні заходи з забезпечення безпеки.

7. Виконавець повинен надавати послуги з експлуатації мереж вуличного освітлення населеного пункту протягом поточного року згідно заходів, погоджених із Замовником, та відповідно до розроблених помісячних планів. Виконавець має постійно підтримувати рівень роботи світлоточок не менше 95% від загальної кількості.

8. Виконавець повинен здійснювати налаштування таймерів (включення/виключення освітлення).

9. Гарантійний термін використання заново встановлених світлодіодних ламп повинен бути не менше двох років з дня їхньої заміни, а термін експлуатації – не менше 30000 годин, світловий потік пропорційний потужності ламп  $1\text{Вт} \geq 90 \text{ Лм}$ , температура по шкалі Кельвіна від 4 000 до 5 000 оК — світловий потік білого кольору.

Виконавцем має бути забезпечено ефективний контроль над процесом заміни ламп в частині їх прив'язки до місця встановлення та їх гарантійних зобов'язань.

10. Усунення недоліків в роботі мереж зовнішнього освітлення повинно проводитись до закінчення наступного світлового дня.

11. Якість послуг повинні відповідати діючим нормативно-правовим актам України, вимогам діючого законодавства та нормам ДБН.

2. Розмір бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі. Закупівля проводиться на очікувану вартість, яка визначена з урахуванням кошторисних призначень.

Розмір бюджетного призначення та/або очікувана вартість предмета закупівлі: Місцевий бюджет, складає 487 400,00 грн (Чотириста вісімдесят сімтисяч чотириста гривень 00 копійок) з ПДВ.